


QUADRO A4.12: CENÁRIO DE SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO DE LUMINÁRIAS PARA ATENDER AO PADRÃO “V3 TIPO 06”

Item	12			
Tipologia	PADRÃO “V3 TIPO 06”			
Potência Nominal Máxima	80W			
Requisitos mínimos de Iluminância e Uniformidade	Classificação NBR 5101		Emed (lux)	U (Emin/Emed)
	Calçada		P3	5
	Pista de rodagem		V3	15
Cenário para simulação	ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES	Comprimento do braço [m] (A)	Inclinação do braço (B)	Altura do ponto de luz [m] (H)
Disposição dos postes:				
Unilateral	35/38m	BRAÇO LONGO PADRÃO CPFL	Até 8º	8,0m
 <p>Largura da Via: 13m a 14m</p> <p>Largura do Canteiro Central: N/A</p> <p>Distância/Recuo do poste a pista: 0,50m</p> <p>Braço Longo Padrão CPFL: Projeção – 3,50m</p>				
<p>Observação:</p> <ul style="list-style-type: none"> – As vias Padrão V3 TIPO 06 definidas conforme Planilha Mapa de Vias. – Para as simulações deverá ser considerado fator de manutenção igual a 0,80. – Geometria das vias conforme Planilha Mapa de Vias. 				