



ÁREA PREVISTA
PARA INSTALAÇÃO DA
COORDENADORIA DE SAÚDE
297.200m²

Rua Anchieta

Rua 25 de Janeiro

PLANTA BAIXA - ÁGUAS PLUVIAIS
Escala 1:50

LEGENDA

- TUBO PVC PVC Ø100
- TUBO PVC PVC Ø150
- TUBO PVC PVC Ø200
- SENTIDO DO TUBO
- ↕ CONDUTOR VERTICAL QUE SOBE/DESCE
- Ø150 DIÂMETRO DOS TUBOS
- X CAIXA DE INSPEÇÃO
- CAIXA COM GRELHA

NOTAS

1. Os raios deverão ser instalados nos pontos mais baixos das áreas drenadas, garantindo o correto escoamento da água superficial.
2. As tubulações de águas pluviais deverão respeitar declividade mínima de 1%, salvo indicação diferente em projeto.
3. As grelhas deverão ser removíveis para limpeza e manutenção, evitando obstrução por folhas, sedimentos ou detritos.
4. A execução do sistema deverá atender as recomendações da ABNT NBR 10844 e demais normas técnicas aplicáveis.
5. Todas as caixas de inspeção deverão possuir tampa removível e dimensões adequadas para manutenção.

REVISÃO						APROVAÇÃO	EXECUTADO POR	PROJETO HIDROSSANITÁRIO		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.			LOCAL: RUA 25 DE JANEIRO Nº 35 - CENTRO	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINGA	DES. Nº
						PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINGA CNPJ: 46.137.451/0001-76	RESPONSÁVEL TÉCNICO OTÁVIO CABRAL DA SILVA CREA/SP: 506966987	DATA	ARQUIVO	FOLHA
								05/01/2026	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	07-09