



ÁREA PREVISTA
PARA INSTALAÇÃO DA
COORDENADORIA DE SAÚDE
297.200m²

Rua Anchieta

Rua 25 de Janeiro

PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA
Escala: 1:50

LEGENDA

AM	HIDROMETRO
AF-025	INDICAÇÃO DE COLUNA DE AGUA FRIA
Ch	CHUVEIRO
Lv	LAVATORIO
Rg	REGISTRO DE GAVETA
Rp	REGISTRO DE PRESSÃO
Vs	VASO SANITÁRIO
Tq	TANQUE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	REGISTRO DE GAVETA
	REGISTRO DE PRESSÃO
	PONTO DE AGUA

LEGENDA	ÁGUA		ESGOTO	
	DISCRICÃO	ALTURA	Ø	Distancia
Bc	Vaso Sanitário	0,35 m	38 mm	0,28 m
Ch	Chuveiro	2,10 m	3/4"	100 mm
Lv	Lavatório	0,60 m	3/4"	h= 0,50 m
Pi	Pia Cozinha	0,60 m	3/4"	h= 0,50 m
Rg	Base Registro de Gaveta	2,00 m	1" e 1 1/2"	
Rp	Base Registro de Pressão	1,10 m	3/4"	
VD	Valvula de Descarga	1,10 m	1 1/2"	h= 0,30 m
Tq	Tanque	1,10 m	1/2"	h= 0,50 m

Legenda de tubos

	PVC 25mm
	PVC 32mm
	PVC 50mm
	PVC 75mm

NOTAS

1. A execução das instalações deverá obedecer às prescrições da ABNT NBR 5626 e demais normas técnicas da ABNT aplicáveis.
2. As tubulações e conexões deverão ser em PVC 1996 no material equivalente aprovado, próprio para entubado de água potável.
3. Todas as tubulações deverão ser devidamente fixadas e apoiadas, evitando esforços mecânicos e vibrações.
4. Sempre que possível, as tubulações deverão ser embutidas em alvenaria ou instaladas em shafts técnicos, devendo ser previstas as passagens durante a execução da obra.
5. Não será permitido realizar rasgos em elementos estruturais (vigas, pilares ou lajes) para passagem de tubulações sem autorização do responsável técnico.
6. Antes da utilização do sistema, as tubulações deverão ser submetidas a ensaio de estanqueidade, verificando possíveis vazamentos.
7. Qualquer alteração no projeto deverá ser previamente comunicada e aprovada pelo responsável técnico.

REVISÃO					
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.

APROVAÇÃO	

EXECUTADO POR	

PROJETO HIDROSSANITÁRIO			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCAL: RUA 25 DE JANEIRO Nº 35 - CENTRO			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA			
DATA	ARQUIVO	DES. Nº	
05/01/2026	AGUA FRIA	FOLHA.01-09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
CNPJ: 46.137.451/0001-76

RESPONSÁVEL TÉCNICO
OTAVIO CABRAL DA SILVA
CREA/SP: 506966987